Zestawienie armatury (oczyszczanie biologiczne) - Białka Tatrzańska				
Oznaczenie	**Rodzaj armatury**	**Średnica nom. [mm]**	**Medium**	**Rodzaj napędu**
ZZ-P2A	Zawór zwrotny	150	ścieki surowe	
ZZ-P2B				
ZR-P2A	Zasuwa	150	ścieki surowe	ręczny
ZR-P2B				
ZE-P2A	Zasuwa	150	ścieki	elektryczny
ZE-P2B				
ZE-P2C	Zasuwa (na połączeniu rurociągów)	150	ścieki	ręczny
ZR-P3A	Zasuwa	200	ścieki	ręczny
ZR-P3B				
ZZ-P3A	Zawór zwrotny	200	ścieki	
ZZ-P3B				
ZR-P3A-1	Zasuwa	200	ścieki	ręczny
ZR-P3B-1				
ZE-P3A	Zasuwa	250	ścieki	elektryczny
ZE-P3B				
ZR-P4A	Zasuwa	100	ścieki	ręczny
ZR-P4B				
ZZ-P4A	Zawór zwrotny	100	ścieki	
ZZ-P4B				
ZR-P4A-1	Zasuwa	100	ścieki	ręczny
ZR-P4B-1				
ZR-D1A	Przepustnica	150	powietrze	ręczny
ZR-D1B				
ZR-D1C				
ZE-DA-1	Zasuwa (odcięcie sekcji rusztu)	250	powietrze	elektryczny
ZE-DA-2				
ZE-DB-1				
ZE-DB-2				
Zestawienie przepływomierzy				
F-P2A	pomiar ścieków surowych	150	ścieki	
F-P2B	pomiar ścieków surowych			
F-P3A	pomiar recyrkulatu	250	ścieki	
F-P3B	pomiar recyrkulatu			
F-F1-1	pomiar ścieków oczyszczonych	300	ścieki	
F-F1-2	pomiar osadu nadmiernego	100	osad	