WÓJT GMINY
34-530 Bukowina Tatrzańska
woj. małopolskie

OŚ.6324.6.2020 Bukowina Tatrzańska, 2 lipca 2020 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,
że **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem** Decyzją Nr 62/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., znak: HK.441.238.2020.BD **poinformował tutejszy Urząd Gminy, że unieruchomił wodociąg publiczny (lokalny) w miejscowości Rzepiska**, zarządzany przez Spółkę Wodno-Wodociagową w 34-532 Rzepiskach, ul. Potok Grocholów 36.
Wyniki badań ustalono na podstawie próby wody nr 720/W/N pobranej w dniu 30 czerwca 2020 r. w obiekcie położonym w 34-532 Rzepiskach, ul. Potok Wojtyczków 37.

Badania przeprowadzone wykazały przekroczenia:

Kod próbki	Oznaczenie	Wynik	Wartości dopuszczalne, jednostka
720/W/N	Liczba Escherichia coli	58 [39;89]*	0 [jtk]/100 ml

Escherichia coli *występują stale w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Pełnią role symbiontów, uczestniczą w rozkładzie pokarmów i syntezie witamin z grupy B, K i C. Mogą kolonizować skórę i błony śluzowe jamy ustnej, układu oddechowego, pochwy, cewki moczowej. Występują też w glebie i w wodzie. Większość szczepów E. coli może wywoływać zaburzenia obserwowane jako różne zespoły kliniczne. W badaniach epidemiologicznych Escherichia coli służy jako wskaźnik zanieczyszczenia wód wydalinami ludzkimi.*

Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód mogą być bardzo poważne, gdyż mogą powodować choroby przewodu pokarmowego lub choroby zakaźne.
W przypadku przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów bakteriologicznych, zarządcy wodociągów mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu poprawy jakości wody, aby w jak najszybszym czasie zniwelować potencjalne zagrożenia zdrowotne niesione przez wodę zanieczyszczoną mikrobiologicznie.

Woda nie nadaje się do spożycia i do celów sanitarnohigienicznych ale może być używana do spłukiwania toalet oraz do celów PPOŻ.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska
mgr inż. Alina Poray Zbrożek